





PLANTA BAIXA QUADRA ESPORTIVA
 ÁREA: 215,40m²
 ESC: 1/75



| LEGENDA | |
|---------|---|
| | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA- IE - 2 Faróis - 3000 lm 28 leds cada farol H=2,20m ou logo acima das aberturas - Abstrangência= 16,0m |
| | BLOCO AUTÔNOMO DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (L50 x H32cm) (FIXADA NA PAREDE) - H=2,20m ou logo acima das aberturas |
| | EXTINTOR |
| | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO DE 4 KG 2-A-20-B-C |

OBSERVAÇÃO

Deve ser previsto circuito elétrico podendo ser compartilhado entre o SIE (sistema de iluminação de emergência) a SAL (sinalização para abandono de local), com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado.

O projeto preventivo contra incêndio e pânico dessa edificação atende a IN19 Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|
| PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: | EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|

| REVISÃO | DATA | ALTERAÇÕES |
|---------|------|------------|
| | | |

PROJETO PREVENTIVO



RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737
 CEP: 89160-015 -CENTRO
 RIO DO SUL/SC
 FONE/FAX: (47) 3531-4242
 E-mail: amavi@amavi.org.br
 http://www.amavi.org.br

OBRA: QUADRA DE ESPORTE COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM
ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - WITMARSUM/SC

CONTEÚDO:
 - PLANTA BAIXA
 - LEGENDA
 - DETALHES

DESENHO: TASSIELY KAROLINY
ÁREA TOTAL: 215,40m²
ESCALA: INDICADA
DATA: ABRIL/2022

FOLHA:
PRE
01/01

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.