



SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA- IE - 2 Faróis - 1200 lm 24 leds cada farol
 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IE - 100 lm - 30 LED's

SAIDA BLOCO AUTÔNOMO DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (FIXADA NA PAREDE)

SAIDA BLOCO AUTÔNOMO DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (PENDURADA NO TETO)

EXTINTOR

PQS 4 Kg EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO DE 4 KG 2-A; 20-B-C

GÁS

AVP ABERTURA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE DAS COZINHAS

TC TOMADA DE CONSUMO

CANALIZAÇÃO DO GÁS DE AÇO GALVANIZADO

SISTEMA DE ALARME

CA CENTRAL DE ALARME

AC CONJUNTO ACIONADOR AUDIO-VISUAL DO SISTEMA DE ALARME

ELETRODUTO PARA O SISTEMA DE ALARME Ø 3/4"

OBSERVAÇÃO

Deve ser previsto circuito elétrico podendo ser compartilhado entre o SIE (sistema de iluminação de emergência) a SAL (sinalização para abandono de local), com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado.

O projeto preventivo contra incêndio e pânico dessa edificação atende a IN19 Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

REVISÃO DATA ALTERAÇÕES

PROJETO PREVENTIVO



RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737
 CEP: 89160-015 -CENTRO
 RIO DO SUL/SC
 FONE/FAX: (47) 3531-4242
 E-mail: amavi@amavi.org.br
 http://www.amavi.org.br

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM

ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - WITMASUM/SC

CONTEÚDO: DESENHO: LUCIANO RICARDO KRUGER

PLANTA 02 ÁREA: 1.244,38 M²

ESCALA: 1/100

DATA: 28/07/2020

FOLHA: PRE 03

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.

