



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 14/11/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8381000215A			
Nome da Edificação: CASA DA CIDADANIA			
Nome Fantasia: MUNICIPIO DE WITMARSUM			
Logradouro público: RUA WILLY PETT		Nº: 59	
Bairro: CENTRO	Município: WITMARSUM/SC	CEP: 89157-000	
Complemento:		LAT/LONG: (-26.925728217435,-49.791496874766)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 2	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8381000291A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 419,20 (m²)		
Nome Solicitante: J. R. Z.	CPF/CNPJ: ***.491.589-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 14/11/2024	Quantidade de anexos: 5	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. UNICO (221347)			
Área da solicitação: 419,20 (m²)		Área aprovada: 419,20 (m²)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 419,20 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m²)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Carga de incêndio: Média - 700,00 (MJ/m²)	Situação: EXISTENTE	Lotação Máxima: 29
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: 26,00 (Kg)	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (6892795): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios administrativos ou técnicos	0,00	29,00	419,20	419,20	419,20

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[IEL] - Instalações elétricas	[SE] - Saídas de emergência
[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local	[PPE] - Proteção por extintores
[IE] - Iluminação de emergência	[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)
[BI] - Brigada de incêndio	

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	C. P.	***706489**
2	MUNICIPIO DE WITMARSUM	83.102.442/0001-76

4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de WITMARSUM/SC, 14/11/2024

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

WITMARSUM/SC, 14/11/2024

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **41ee04ec743c44f79bee3d5309062a35f2777777**