



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 13/11/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO		
Registro de Endereço (RE): RE8381000219A		
Nome da Edificação: CLINICA DE FISIOTERAPIA		
Nome Fantasia: MUNICIPIO DE WITMARSUM		
Logradouro público: RUA VALMOR FISTAROL		Nº: 194
Bairro: CENTRO	Município: WITMARSUM/SC	CEP: 89157-000
Complemento:		LAT/LONG: (-26.929501412341,-49.797424318207)
Referência:		Arquivo:
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 2

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8381000290A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 299,16 (m²)		
Nome Solicitante: J. R. Z.	CPF/CNPJ: ***.491.589-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 13/11/2024	Quantidade de anexos: 5	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. UNICO (221326)			
Área da solicitação: 299,16 (m2)		Área aprovada: 299,16 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 299,16 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA	Lotação Máxima: 125
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: 26,00 (Kg)	Risco do Bloco: Risco II
<b>Resumo do enquadramento simplificado (6890598):</b> A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	E-3 [Educativa e cultura física] Espaço para cultura física	Casas de fisioterapia (sem arquibancada)	0,00	125,00	299,16	299,16	299,16

RISCOS ESPECIAIS
( X ) Piscinas e áreas recreativas com opção aquática de lazer

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[ SAP ] - Sistemas antissucção em piscinas	[ IGC ] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)
[ IE ] - Iluminação de emergência	[ SE ] - Saídas de emergência
[ SAL ] - SAL - Sinalização para abandono de local	[ PPE ] - Proteção por extintores
[ BI ] - Brigada de incêndio	

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	C. P.	***706489**

**4. OBSERVAÇÃO**

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de WITMARSUM/SC, 13/11/2024

**Assinatura Eletrônica**

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

WITMARSUM/SC, 13/11/2024

LÓCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **dc09b4810c475108c778558e8e105eecb6bb33d3**